

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

ОС "Санрос"  
копия документа



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС CN.MX03.H01530

Срок действия с 24.08.2009 г. по 24.08.2012 г.

1164148

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 09 июля 2009 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

**ПРОДУКЦИЯ**

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
модели GLADIATOR, части и принадлежности к ним

серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

49 3518

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 31311-2005

КОД ТН ВЭД:

7616 99 900 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** SIRA GROUP (TIANJIN) ALUMINIUM PRODUCTS CO., LTD

HeShan Road HuiHai Street, 301600 Economic Development Area Jinghai, TianJin, CHINA;  
тел. 0086-2268609197, факс 0086-2268609198

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** SIRA GROUP (TIANJIN) ALUMINIUM PRODUCTS CO., LTD

HeShan Road HuiHai Street, 301600 Economic Development Area Jinghai, TianJin, CHINA;  
тел. 0086-2268609197, факс 0086-2268609198

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокола сертификационных испытаний № 932-MX07-09 от 10.08.2009 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 23.07.2009.

Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.493.П.071803.08.08 от 28.08.2008,

выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Сертификат № 3588-A от 10.03.2008, выданный CERMET на систему качества SIRA GROUP (TIANJIN) ALUMINIUM PRODUCTS CO., LTD согласно ИСО EN ISO 9001:2000.

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 3,5 МПа.

Водородный показатель (pH) воды должен быть не менее 7 и не более 8.

Сертификация проведена по схеме 3.

Руководитель органа

подпись

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Л.Д.Трифорова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Сертификат не применяется при обязательной сертификации