

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.МХ03.Н01420

Срок действия с 02.02.2009 г. по 02.02.2012 г.

1164087

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 26 июля 2006 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

**ПРОДУКЦИЯ** РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ семейства S4,

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ,  
выпускаемые под торговой маркой "FONDITAL"  
согласно приложению на одном листе

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3517

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД:

7616 99 100 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** FONDITAL S.p.A.

Via Mocenigo 123 – 25078 VESTONE (BS), Italy;  
тел. +39 (0365) 878 31, факс +39 (0365) 820 200

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** FONDITAL S.p.A.

Via Mocenigo 123 – 25078 VESTONE (BS), Italy;  
тел. +39 (0365) 878 31, факс +39 (0365) 820 200

## НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 817-MX07-09, № 818-MX07-09, № 819-MX07-09  
от 26.01.2009 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИСантехники",  
рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 31.08.2006.

Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.490.П.085499.11.07 от 07.11.2007,  
выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Москве.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № CERT-01421-97-AQ-MIL-SINCERT от 16.01.2006, выданный DNV на систему менеджмента качества Fondital S.p.A.  
согласно UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000).

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 1,6 МПа.  
Водородный показатель (рН) воды должен быть не менее 7 и не более 8.

Сертификация проведена по схеме 3.

Руководитель органа

Эксперт

В.И.Горбунов  
инициалы, фамилия

Л.Д.Трифенова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**

2021331

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.МХ03.Н01420 от 02.02.2009

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

**РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ семейства S4,  
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ,  
выпускаемые под торговой маркой "FONDITAL",  
изготавливаемые FONDITAL S.p.A.**

<u>49 3517</u> 7616 99 100 0	<b>РАДИАТОРЫ S4/100</b>  Модели: SAHARA PLUS S4/100, CALIDOR S4/100, SOLAR S4/100, MASTER S4/100, SCIROCCO DUAL S4/100, SCIROCCO S4/100, BLITZ S4/100.	Документация изготовителя
---------------------------------	--	------------------------------



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Л.Д.Трифонова

инициалы, фамилия